FABBRICA CAVI - ANTENNE - ACCESSORI TV

CW 0622

CAVO PER SISTEMI DI ALLARME
CEI-UNEL 36762 C-4 (Uo = 400 V)

Classe CPR E_{ca}

CU	PLSF	Pet-sp	CU	LAP/SP	PLSF

A	B	C	D	E	F

A	**CONDUTTORE INTERNO**	.....	RAME ROSSO
B	**ISOLAMENTO**	.....	POLIVINILCLORURO A BASSA EMISSIONE DI FUMI
C	**ANTIMIGRANTE**	.....	NASTRINO SPIRALATO IN POLIESTERE
D	**FILO CONTINUITA'**	.....	RAME ROSSO
E	**SCHERMO**	.....	LAMINA SPIRALATA DI ALLUMINIO + POLIESTERE RICOPERTURA 100%
F	**GUAINA**	.....	POLIVINILCLORURO A BASSA EMISSIONE DI FUMI

- MARCATURA **SIVA CAVO ALLARME 6 X 0,22 CEI-UNEL 36762 C-4 (Uo = 400 V) MADE IN ITALY CE 62 SETT/ANNO EN 50575:2014 + A1:2016 Eca**

TEMPERATURA D'ESERCIZIO -25°C / +80°C

CARATTERISTICHE MECCANICHE

	FORMAZIONE	SEZIONE	GUAINA		PESO KG/KM TOTALE
CW 0622	6 x (7 x 0,18 mm)	6 x 0,22 mm²	ø 4,40 ± 0,20 mm	bianco 9003	28,0

CARATTERISTICHE ELETTRICHE a 20°C

	TENSIONE		RESISTENZA	RESISTENZA MINIMA
	ESERCIZIO	PROVA	CONDUTTORI	ISOLAMENTO
CW 0622	150 V	2000 V	100 Ohm/Km	200 MOhm/Km

La casa costruttrice si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.

SI.VA S.R.L. Via Vittorio Veneto 63 24040 Bonate Sotto (Bergamo) Italia
Tel. 0039 035 991085 / 86 Fax 0039 035 992128 Home page: http://www.sivacavi.it E-mail: siva@sivacavi.it